

Российская Федерация
Министерство образования Саратовской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова»

410012, Российская Федерация, г.Саратов, ул. Железнодорожная, д. 29.

Тел/факс 8 (8452) 51-76-28.

28.01.20 № 09-1008

Прокуратура
Фрунзенского района
г. Саратова
заместителю прокурора района
старшему советнику юстиции
А.В. Баринову

Во исполнении Вашего представления №55-2020 от 31.01.2020 об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности, ГБОУ СО «Школа - интернат АОП № 1 г. Саратова», информирует о мерах, принятых во исполнение указанного представления, направляет Вам следующую информацию и документы:

По итогам вышеуказанного представления 14 февраля 2020 года на внеплановом совещании учреждением рассмотрено данное представление с участием помощника прокурора Фрунзенского района Медведева Р.А. и приняты меры по его устранению:

1. «в нарушение п.5.2.7 СП 1.13130.2009 и п.33 ППР в РФ, выходы из подвального этажа совмещенные с общим лестничным маршем спального корпуса не отделены от него на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа».

- *Исполнено.* Возведена стена, установлена металлическая противопожарная дверь *Приложение № 1.*

2. «в нарушение п.13.15.3 СП 5.13130.2009 (п. 61, ППР в РФ, на первом этаже здания в столовые провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре не закреплены на стене, в коридорах по всему зданию школы сброшены по подвесному потолку и т. д. (в соответствии с представленным проектом разработанным ООО «Первая Архитектурная Мастерская» шифр 88/ПР-10-АПС.СО «все линии электропередач должны прокладываться в кабель-канале».

- *В стадии выполнения.* В настоящее время, в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» на проведение мероприятий по монтажу автоматической пожарной сигнализации, выделены денежные средства в сумме 1 300 000 руб. *Приложение № 2.*

3. «в нарушение п.13.3.6 СП 5.13130.2009 (п. 61, ППР в РФ, в помещении логопеда, библиотеки, класса № 302 и т.д. горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, менее 0,5 м».

- *Исполнено.* В помещениях логопеда, библиотеки, класса № 302, датчики пожарной сигнализации перенесены на нормативное расстояние. *Приложение № 3.*

4. «в нарушение п. 61, ППР в РФ, на первом этаже здания школы линии электроцепей автоматической пожарной сигнализации должны быть выполнены, (в соответствии с представленным проектом, разработанным ООО «Первая Архитектурная Мастерская» шифр 88/ПР-10-АПС.СО) проводом марки КПКВнг-FRLS, фактически выполнены проводом марки КСПВнг».

- В стадии выполнения. В настоящее время, в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» на проведение мероприятий по монтажу автоматической пожарной сигнализации, выделены денежные средства в сумме 1 300 000 руб.

5. «в нарушение п.36 ППР в РФ, второй эвакуационный выход из помещения столовой с числом пребывания более 50 человек заблокирован (дверное полотно забито гвоздями, нижняя часть дверей закатана в асфальт)».

- Исполнено. Акт выполненных работ № 1 от 19.12. 2019г., ООО «Стройдвор». Приложение № 4.


Привлечено к дисциплинарной ответственности лицо допустившее выявленные нарушения законности. Приказ от 14.02.2020г. № 30 «О дисциплинарной ответственности». Приложение № 5.

К отчету об исполнении представления об устранении нарушений прилагаются следующие заверенных копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1. Копия сертификата соответствия и паспорта двери ООО «Легион-СТАРС» (5 л.);
2. Копия приказа (2 л.);
3. Копия фото (2л.);
4. Копия акта выполненных работ (4л.);
5. Копия приказа о взыскании (1л.)

Итого: 5 документов на 14 листах

Директор



Л.А. Сидоренко

Получено
03.03.2020 г. - Мухомов П.А.